

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	11,58	11,38	0,20	1	1					3,43
	01:00	10,60	10,49	0,11	1	1					2,39
	02:00	11,07	11,07	0,00	1	1					2,80
	03:00	10,55	10,55	0,00	1	1					2,32
	04:00	10,12	10,12	0,01	1	1					1,87
	05:00	10,33	10,33	0,00	1	1					2,06
	06:00	10,65	10,65	0,00	1	1					2,41
	07:00	11,26	11,25	0,01	1	1					3,01
	08:00	11,39	11,39	0,00	1	1					3,13
	09:00	11,47	11,47	0,00	1	1					3,17
	10:00	11,24	11,19	0,05	1	1					3,00
	11:00	10,98	10,82	0,16	1	1					2,75
	12:00	10,86	10,66	0,20	1	1					2,62
	13:00	11,22	11,07	0,15	1	1					2,97
	14:00	11,19	11,17	0,02	1	1					2,96
	15:00	11,40	11,34	0,06	1	1					3,09
	16:00	12,25	12,00	0,25	1	1					4,03
	17:00	13,79	13,51	0,27	1	1			1		3,99
	18:00	16,18	15,97	0,21	1	1			1		4,76
	19:00	17,67	17,50	0,17	1	1			1		6,19
	20:00	17,34	17,30	0,04	1	1			1		5,94
	21:00	16,33	16,33	0,00	1	1			1		4,95
	22:00	14,87	14,87	0,00	1	1			1		3,48
	23:00	13,39	13,39	0,00	1	1			1		2,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης