

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	10,54	8,52	2,02			1		1		3,12
	01:00	9,78	8,96	0,82			1		1		2,42
	02:00	9,43	7,84	1,58			1		1		1,91
	03:00	9,38	8,39	0,99			1		1		1,97
	04:00	9,22	7,85	1,37			1		1		1,76
	05:00	9,34	7,60	1,73			1		1		1,81
	06:00	10,07	8,35	1,73			1		1		2,56
	07:00	11,32	9,39	1,93			1		1		3,71
	08:00	12,10	10,43	1,67			1		1		4,18
	09:00	12,43	9,42	3,01			1		1		4,26
	10:00	12,16	8,68	3,48			1		1		4,13
	11:00	11,58	8,11	3,47			1		1		3,90
	12:00	11,94	8,46	3,47			1		1		4,05
	13:00	12,11	8,75	3,35			1		1		4,10
	14:00	11,66	8,81	2,85			1		1		3,93
	15:00	10,45	7,80	2,65			1		1		2,87
	16:00	10,46	8,19	2,27			1		1		2,90
	17:00	11,49	9,99	1,50			1		1		3,51
	18:00	13,21	11,20	2,01			1	1	1		2,54
	19:00	14,04	12,36	1,69			1	1	1		3,40
	20:00	15,67	13,98	1,68			1	1	1		5,06
	21:00	15,25	13,63	1,63			1	1	1		4,69
	22:00	13,61	11,70	1,91			1	1	1		3,03
	23:00	11,89	10,52	1,37			1	1	1		2,39

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης