

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	14,77	11,45	3,32			1		1		3,97
	01:00	13,44	10,41	3,02			1		1		3,98
	02:00	12,59	9,34	3,25			1		1		4,33
	03:00	12,08	8,60	3,48			1		1		4,10
	04:00	11,86	8,87	2,98			1		1		4,01
	05:00	11,68	8,70	2,98			1		1		3,91
	06:00	11,89	8,84	3,04			1		1		4,00
	07:00	12,96	9,69	3,27			1		1		4,34
	08:00	13,95	10,61	3,34			1			1	4,04
	09:00	14,62	11,32	3,30			1			1	3,86
	10:00	14,90	11,17	3,73			1			1	4,14
	11:00	15,22	11,28	3,94			1			1	4,47
	12:00	15,65	11,46	4,19			1			1	4,99
	13:00	16,08	11,62	4,45			1			1	5,43
	14:00	15,23	11,05	4,18			1			1	4,63
	15:00	14,95	11,03	3,92					1	1	4,80
	16:00	15,04	10,96	4,08					1	1	5,12
	17:00	16,20	12,02	4,18					1	1	5,52
	18:00	17,74	13,96	3,78				1	1	1	4,98
	19:00	18,26	14,36	3,90				1	1	1	5,39
	20:00	18,54	14,49	4,05				1	1	1	5,64
	21:00	18,80	14,40	4,40				1	1	1	5,93
	22:00	17,75	14,11	3,64				1	1	1	4,94
	23:00	16,56	13,73	2,82				1	1	1	3,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης