

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,45	10,04	4,40		1			1		5,06
	01:00	13,07	8,93	4,14		1			1		4,58
	02:00	13,16	9,02	4,14		1			1		4,60
	03:00	12,48	8,51	3,97		1			1		4,38
	04:00	12,14	8,03	4,11		1			1		4,25
	05:00	12,28	8,06	4,22		1			1		4,29
	06:00	13,17	8,78	4,39		1			1		4,49
	07:00	14,09	9,46	4,63					1	1	4,67
	08:00	15,19	9,92	5,28					1	1	5,31
	09:00	16,03	10,48	5,55					1	1	5,61
	10:00	16,81	12,53	4,28	1					1	4,19
	11:00	17,22	11,69	5,53	1					1	5,70
	12:00	17,33	11,55	5,79	1					1	6,06
	13:00	17,21	11,54	5,67	1					1	6,03
	14:00	16,38	10,94	5,44	1					1	5,73
	15:00	16,66	11,07	5,59	1					1	5,81
	16:00	18,23	12,12	6,10	1					1	6,36
	17:00	19,46	13,05	6,42	1					1	6,81
	18:00	21,21	14,71	6,50	1				1	1	7,40
	19:00	22,12	15,16	6,96	1				1	1	7,74
	20:00	21,66	14,78	6,88	1				1	1	7,58
	21:00	20,48	13,99	6,49	1				1	1	7,01
	22:00	18,30	12,75	5,55	1				1	1	5,66
	23:00	15,75	10,29	5,46	1	1			1		5,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης