

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	11,89	11,89	0,00	1	1					3,64
	01:00	10,81	10,81	0,00	1	1					2,56
	02:00	10,99	10,99	0,00	1	1					2,73
	03:00	10,41	10,41	0,00	1	1					2,14
	04:00	10,07	10,07	0,00	1	1					1,80
	05:00	10,07	10,07	0,00	1	1					1,79
	06:00	10,25	10,25	0,00	1	1					1,96
	07:00	10,75	10,75	0,00	1	1					2,45
	08:00	10,72	10,72	0,00	1	1					2,47
	09:00	10,88	10,88	0,00	1	1					2,59
	10:00	11,31	11,21	0,09	1	1					3,05
	11:00	12,25	12,14	0,11	1	1					4,00
	12:00	12,59	12,43	0,16	1	1					4,37
	13:00	12,22	12,14	0,08	1	1					4,01
	14:00	11,38	11,27	0,11	1	1					3,18
	15:00	11,23	11,18	0,05	1	1					2,97
	16:00	11,94	11,94	0,01	1	1					3,67
	17:00	13,52	13,52	0,00	1	1			1		3,11
	18:00	16,16	16,16	0,00	1	1			1		4,67
	19:00	17,71	17,71	0,00	1	1			1		6,17
	20:00	17,52	17,52	0,00	1	1			1		6,06
	21:00	16,64	16,64	0,00	1	1			1		5,25
	22:00	14,87	14,87	0,00	1	1			1		3,50
	23:00	13,33	13,33	0,00		1			1	1	2,50

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης