

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	11,52	8,92	2,60				1	1		2,55
	01:00	9,93	7,01	2,92				1	1		3,17
	02:00	10,04	7,13	2,91				1	1		3,18
	03:00	9,95	7,00	2,96				1	1		3,13
	04:00	9,33	6,50	2,83				1	1		2,96
	05:00	9,86	6,85	3,01				1	1		3,12
	06:00	11,04	7,72	3,32				1	1		3,48
	07:00	13,60	9,66	3,94					1	1	4,21
	08:00	14,81	11,13	3,67					1	1	4,63
	09:00	14,18	10,18	3,99					1	1	4,46
	10:00	13,24	9,30	3,95					1	1	4,18
	11:00	13,22	10,70	2,52					1	1	2,87
	12:00	12,91	12,46	0,44			1		1	1	0,53
	13:00	13,12	12,77	0,35			1		1	1	0,56
	14:00	12,13	11,43	0,71	1		1		1		1,08
	15:00	10,88	9,54	1,34	1		1		1		3,24
	16:00	10,87	9,18	1,68	1				1		2,69
	17:00	12,14	9,07	3,07	1				1		4,22
	18:00	14,47	10,43	4,04	1				1		5,26
	19:00	16,76	11,83	4,94	1			1	1		6,14
	20:00	19,04	13,51	5,54	1			1	1		6,95
	21:00	18,12	12,51	5,61			1	1	1		6,64
	22:00	16,11	11,16	4,95			1	1	1		5,98
	23:00	13,81	10,40	3,41			1	1	1		4,25

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης