

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	10,44	9,11	1,32			1		1		2,98
	01:00	9,78	8,05	1,73			1		1		2,24
	02:00	9,37	8,06	1,31			1		1		1,90
	03:00	9,29	8,02	1,27			1		1		1,74
	04:00	9,31	8,17	1,14			1		1		1,83
	05:00	9,32	7,78	1,54			1		1		1,81
	06:00	9,97	9,08	0,89			1		1		2,54
	07:00	11,18	10,41	0,77			1		1		3,69
	08:00	11,82	9,76	2,06			1		1		4,04
	09:00	12,27	10,18	2,09					1	1	3,02
	10:00	12,35	11,12	1,23					1	1	2,88
	11:00	12,47	11,22	1,25					1	1	3,00
	12:00	12,41	10,16	2,25					1	1	2,85
	13:00	12,61	10,41	2,19					1	1	3,06
	14:00	12,37	10,69	1,69					1	1	2,88
	15:00	11,64	10,01	1,63					1	1	2,13
	16:00	11,78	10,00	1,78					1	1	2,22
	17:00	12,25	10,53	1,72					1	1	2,73
	18:00	13,69	11,48	2,22					1	1	4,13
	19:00	14,44	11,48	2,95					1	1	4,79
	20:00	15,77	13,28	2,49					1	1	5,43
	21:00	15,34	11,99	3,35					1	1	5,27
	22:00	13,80	10,60	3,20					1	1	4,21
	23:00	12,40	9,94	2,45					1	1	2,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης