

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	14,98	12,01	2,97				1	1	1	4,09
	01:00	13,40	10,42	2,98			1		1		4,20
	02:00	12,45	9,41	3,04			1		1		4,26
	03:00	12,22	8,92	3,29			1		1		4,18
	04:00	11,91	8,34	3,58			1		1		4,05
	05:00	11,68	7,90	3,79			1		1		3,90
	06:00	11,81	7,85	3,96			1		1		3,99
	07:00	13,02	8,80	4,22			1		1		4,42
	08:00	14,14	9,85	4,30			1		1		4,61
	09:00	14,97	10,57	4,40					1	1	5,12
	10:00	15,14	11,54	3,60					1	1	5,19
	11:00	15,28	12,53	2,74					1	1	5,27
	12:00	15,69	12,67	3,01					1	1	5,40
	13:00	16,22	13,17	3,05					1	1	5,59
	14:00	15,79	13,00	2,79					1	1	5,46
	15:00	15,44	12,83	2,61				1	1	1	3,65
	16:00	16,01	13,17	2,85				1	1	1	3,27
	17:00	16,94	13,52	3,41				1	1	1	4,22
	18:00	18,36	14,32	4,03				1	1	1	5,54
	19:00	18,74	15,23	3,51				1	1	1	6,02
	20:00	19,11	16,12	2,99				1	1	1	6,41
	21:00	19,34	15,39	3,94				1	1	1	6,64
	22:00	18,18	13,06	5,12				1	1	1	5,72
	23:00	16,30	11,32	4,97					1	1	5,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 00:10 με 00:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης