

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,48	8,74	4,74		1			1		4,73
	01:00	12,17	8,22	3,94		1			1		4,26
	02:00	12,34	8,46	3,88		1			1		4,32
	03:00	12,13	8,30	3,83		1			1		4,24
	04:00	11,96	8,17	3,79		1			1		4,19
	05:00	12,24	8,37	3,87		1			1		4,28
	06:00	13,97	9,50	4,47		1			1		4,88
	07:00	16,87	11,88	4,99		1			1		5,51
	08:00	17,73	13,88	3,84		1			1	1	4,28
	09:00	17,97	13,97	4,00		1			1	1	4,54
	10:00	17,40	13,89	3,51		1			1	1	3,95
	11:00	16,80	13,77	3,03		1			1	1	3,37
	12:00	16,43	13,32	3,11		1			1	1	3,97
	13:00	16,23	11,59	4,65		1				1	5,68
	14:00	16,18	11,44	4,74		1				1	5,66
	15:00	16,85	12,28	4,57		1		1		1	5,17
	16:00	18,49	14,05	4,44		1		1		1	5,40
	17:00	19,87	14,33	5,54		1			1	1	6,61
	18:00	22,04	15,68	6,36		1			1	1	7,68
	19:00	22,68	16,03	6,65		1			1	1	7,93
	20:00	22,34	15,73	6,62		1			1	1	7,83
	21:00	20,95	14,24	6,71		1			1	1	7,29
	22:00	18,86	14,18	4,68		1			1	1	6,27
	23:00	16,47	12,49	3,97		1			1	1	4,25

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 εντάχθηκε δοκιμαστικά.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης