

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	11,58	11,54	0,04					1	1	2,31
	01:00	10,70	10,70	0,00					1	1	1,40
	02:00	10,83	10,83	0,00					1	1	1,53
	03:00	10,46	10,46	0,00					1	1	1,14
	04:00	10,26	10,26	0,00					1	1	0,95
	05:00	10,49	10,49	0,00					1	1	1,16
	06:00	11,46	11,46	0,00					1	1	2,11
	07:00	12,78	12,78	0,00					1	1	3,44
	08:00	12,77	12,77	0,00					1	1	3,45
	09:00	12,35	12,35	0,00					1	1	3,09
	10:00	11,38	11,33	0,05					1	1	2,10
	11:00	11,14	10,94	0,20					1	1	1,88
	12:00	10,79	10,49	0,29					1	1	1,59
	13:00	10,63	10,30	0,33					1	1	1,41
	14:00	10,50	10,13	0,37					1	1	1,30
	15:00	10,59	10,14	0,45					1	1	1,40
	16:00	11,58	10,86	0,72					1	1	2,39
	17:00	13,04	12,68	0,36					1	1	2,39
	18:00	15,63	15,37	0,26	1				1	1	2,15
	19:00	17,70	17,31	0,40	1				1	1	4,26
	20:00	17,57	17,11	0,47	1				1	1	4,16
	21:00	16,55	16,28	0,27	1				1	1	3,15
	22:00	14,86	14,31	0,55	1				1	1	3,30
	23:00	12,60	11,46	1,14					1	1	3,63

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης