

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	11,55	8,74	2,81			1		1		3,57
	01:00	10,27	7,31	2,95			1		1		3,50
	02:00	10,58	7,27	3,31			1		1		3,56
	03:00	10,37	7,28	3,09			1		1		3,38
	04:00	10,12	7,32	2,80			1		1		3,19
	05:00	10,61	8,02	2,59			1		1		3,69
	06:00	11,94	10,16	1,78			1		1		4,31
	07:00	14,20	13,02	1,18			1	1	1		4,37
	08:00	14,24	12,94	1,29			1	1	1		4,45
	09:00	13,90	12,99	0,92			1	1	1		4,35
	10:00	12,95	12,08	0,87			1	1	1		3,39
	11:00	12,77	12,09	0,68			1	1	1		3,06
	12:00	12,18	11,24	0,94			1	1	1		2,38
	13:00	12,33	11,66	0,67			1	1	1		2,40
	14:00	12,48	12,21	0,28			1	1	1		2,73
	15:00	12,01	11,74	0,28			1	1	1		2,21
	16:00	12,13	11,36	0,77			1	1	1		2,41
	17:00	12,85	12,70	0,15			1	1	1		3,14
	18:00	14,32	14,21	0,10			1	1	1		4,54
	19:00	16,49	16,36	0,14			1	1	1		5,17
	20:00	19,31	19,30	0,01	1		1	1	1		5,48
	21:00	18,94	18,93	0,01	1		1	1	1		5,18
	22:00	17,19	17,16	0,02	1		1	1	1		3,95
	23:00	14,76	14,71	0,05	1		1		1		3,60

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τη 01:30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης