

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 10 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	11,02	8,33	2,69			1		1		3,36
	01:00	10,31	8,01	2,31			1		1		2,58
	02:00	9,92	7,73	2,20			1		1		2,21
	03:00	9,56	7,92	1,64			1		1		2,06
	04:00	9,57	9,27	0,30			1		1		2,27
	05:00	9,48	7,78	1,71			1		1		1,85
	06:00	9,96	9,16	0,80			1		1		2,54
	07:00	10,88	10,71	0,16			1		1		3,50
	08:00	12,44	11,69	0,75			1	1	1		2,87
	09:00	13,76	12,97	0,78			1	1	1		3,19
	10:00	13,84	11,99	1,85			1	1	1		3,15
	11:00	13,40	12,03	1,37			1	1	1		2,81
	12:00	13,09	12,16	0,93			1	1	1		2,59
	13:00	13,12	12,69	0,42			1	1	1		2,69
	14:00	12,82	12,21	0,61			1	1	1		2,37
	15:00	11,91	11,22	0,68			1	1	1		1,44
	16:00	11,84	11,49	0,34			1	1	1		1,40
	17:00	12,52	12,36	0,16			1	1	1		2,06
	18:00	13,79	13,61	0,18			1	1	1		3,30
	19:00	14,49	13,89	0,60			1	1	1		3,97
	20:00	15,61	14,71	0,90			1	1	1		5,07
	21:00	15,08	14,59	0,49			1	1	1		4,62
	22:00	13,52	11,94	1,57			1	1	1		3,04
	23:00	12,20	10,32	1,88			1	1	1		2,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 23:00 με 23:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης