

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	14,66	10,60	4,06					1	1	4,77
	01:00	13,55	10,22	3,33					1	1	3,72
	02:00	12,78	9,29	3,49			1		1		4,15
	03:00	12,15	8,61	3,54			1		1		4,10
	04:00	11,92	8,44	3,49			1		1		4,02
	05:00	11,99	8,13	3,86			1		1		4,05
	06:00	12,67	8,58	4,09			1		1		4,24
	07:00	14,31	9,89	4,41			1		1		4,56
	08:00	15,11	10,91	4,20			1	1	1		4,13
	09:00	15,73	11,01	4,72			1	1	1		4,73
	10:00	16,05	11,35	4,71			1	1	1		5,08
	11:00	16,31	11,80	4,51			1	1	1		5,30
	12:00	17,17	12,44	4,73			1	1	1		5,91
	13:00	17,71	12,30	5,41			1	1	1		6,19
	14:00	17,63	11,57	6,07			1	1	1		6,18
	15:00	17,13	11,22	5,90			1	1	1		6,00
	16:00	17,23	11,32	5,91			1	1	1		6,03
	17:00	18,35	12,11	6,24			1	1	1		6,41
	18:00	20,04	13,53	6,50			1	1	1		7,00
	19:00	20,43	13,62	6,82			1	1	1		7,15
	20:00	20,72	13,70	7,03			1	1	1		7,24
	21:00	20,91	14,14	6,77			1	1	1		7,32
	22:00	19,38	13,96	5,42			1	1	1		6,80
	23:00	17,34	13,20	4,14			1	1	1		5,38

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 12:20. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης