

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,08	9,15	4,93		1			1		4,84
	01:00	12,61	8,15	4,46		1			1		4,42
	02:00	12,82	8,25	4,57		1			1		4,48
	03:00	12,42	8,00	4,42		1			1		4,35
	04:00	12,13	7,81	4,32		1			1		4,25
	05:00	12,39	8,05	4,34		1			1		4,32
	06:00	14,03	9,03	5,00		1			1		4,89
	07:00	16,91	11,10	5,81		1			1		5,77
	08:00	17,67	11,42	6,25		1				1	6,19
	09:00	17,90	11,60	6,30		1				1	6,27
	10:00	17,15	11,03	6,12		1				1	6,00
	11:00	16,18	10,09	6,09		1				1	5,01
	12:00	16,16	10,61	5,54		1				1	4,93
	13:00	16,03	10,53	5,50		1				1	5,61
	14:00	15,90	10,55	5,35		1				1	5,56
	15:00	16,79	11,04	5,76		1				1	5,85
	16:00	18,72	12,30	6,42		1				1	6,53
	17:00	20,26	13,50	6,76		1				1	7,07
	18:00	22,85	15,31	7,54		1			1	1	7,97
	19:00	23,65	15,96	7,69		1			1	1	8,27
	20:00	23,07	15,63	7,44		1			1	1	8,08
	21:00	21,35	15,03	6,32		1			1	1	7,47
	22:00	19,05	14,45	4,60		1			1	1	5,67
	23:00	16,64	13,10	3,54		1			1	1	4,38

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:45 με 13:00. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης