

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	10,65	10,08	0,56					1	1	1,82
	01:00	9,80	9,42	0,38					1	1	1,43
	02:00	9,67	8,53	1,14	1				1		2,86
	03:00	9,19	7,96	1,23	1				1		2,51
	04:00	8,71	7,67	1,04	1				1		2,10
	05:00	9,17	7,87	1,30	1				1		2,49
	06:00	9,42	7,73	1,69	1				1		3,06
	07:00	10,42	8,19	2,24	1				1		3,99
	08:00	10,42	7,92	2,51	1				1		4,07
	09:00	10,34	7,65	2,69	1				1		4,05
	10:00	10,78	8,06	2,72	1				1		4,21
	11:00	10,57	7,74	2,82	1				1		4,12
	12:00	10,53	7,62	2,91	1				1		4,13
	13:00	10,17	7,42	2,75	1				1		3,94
	14:00	11,00	7,65	3,35	1				1		4,06
	15:00	11,38	8,06	3,32	1				1		4,15
	16:00	12,00	8,64	3,35	1				1		4,39
	17:00	12,98	9,10	3,88	1				1		4,71
	18:00	15,23	11,19	4,04	1	1			1		5,20
	19:00	16,01	11,80	4,21	1	1			1		5,68
	20:00	15,67	11,74	3,93	1	1			1		5,33
	21:00	14,80	11,74	3,06	1	1			1		4,28
	22:00	13,31	9,72	3,59	1				1		4,51
	23:00	11,58	8,19	3,40	1				1		4,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης