

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	12,48	12,33	0,15	1		1		1		1,76
	01:00	11,09	10,98	0,11			1		1		3,90
	02:00	10,92	10,90	0,02			1		1		4,06
	03:00	10,65	10,48	0,17			1		1		3,88
	04:00	10,25	9,78	0,47			1		1		3,47
	05:00	10,55	8,75	1,80			1		1		3,57
	06:00	11,69	8,41	3,28			1		1		4,13
	07:00	13,54	8,93	4,60			1		1		4,58
	08:00	11,80	7,38	4,42			1		1		3,90
	09:00	13,63	11,07	2,56	1	1				1	2,03
	10:00	13,32	10,55	2,78			1			1	2,28
	11:00	12,27	10,33	1,94			1			1	1,30
	12:00	11,73	10,16	1,57			1			1	0,69
	13:00	11,99	10,00	1,98			1			1	1,05
	14:00	12,50	10,32	2,18			1			1	1,53
	15:00	12,16	8,01	4,15			1		1		3,55
	16:00	12,30	7,59	4,71			1		1		4,05
	17:00	13,53	8,61	4,92			1		1		4,50
	18:00	15,11	10,09	5,02			1		1		5,09
	19:00	17,22	12,97	4,24			1	1	1		5,85
	20:00	19,63	15,06	4,57			1	1	1		6,77
	21:00	19,12	16,77	2,34			1	1	1		6,63
	22:00	17,34	16,57	0,77	1		1	1	1		2,85
	23:00	15,31	14,72	0,59	1		1		1		3,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Γενική διακοπή στις 08:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης