

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 11 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	11,01	8,83	2,18				1	1		2,60
	01:00	10,33	7,45	2,87				1	1		3,57
	02:00	9,88	6,96	2,92				1	1		3,17
	03:00	9,58	6,31	3,28				1	1		2,84
	04:00	9,51	6,32	3,19				1	1		2,69
	05:00	9,38	6,36	3,02				1	1		2,51
	06:00	9,55	6,43	3,12				1	1		2,58
	07:00	10,36	6,81	3,55				1	1		3,31
	08:00	11,13	7,07	4,06				1	1		3,67
	09:00	11,56	7,52	4,05				1	1		3,83
	10:00	11,71	7,49	4,23				1	1		3,88
	11:00	11,63	7,38	4,25				1	1		3,86
	12:00	11,84	7,73	4,12				1	1		3,98
	13:00	11,71	7,54	4,17				1	1		3,92
	14:00	10,71	6,90	3,81				1	1		3,56
	15:00	9,97	6,60	3,37				1	1		3,09
	16:00	9,94	6,60	3,34				1	1		3,10
	17:00	11,07	7,16	3,92				1	1		3,64
	18:00	12,49	8,09	4,40				1	1		4,15
	19:00	13,61	9,85	3,76			1	1	1		3,51
	20:00	14,87	10,60	4,27			1	1	1		4,01
	21:00	14,73	10,53	4,20			1	1	1		3,96
	22:00	13,23	10,36	2,88			1	1	1		2,51
	23:00	11,61	7,93	3,68			1		1		3,45

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης