

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	15,46	12,30	3,16		1	1	1	1		4,38
	01:00	13,98	10,11	3,86			1		1		5,25
	02:00	13,20	9,19	4,01			1		1		5,28
	03:00	12,81	8,70	4,11			1		1		4,85
	04:00	12,56	8,45	4,11			1		1		4,40
	05:00	12,46	8,37	4,09			1		1		4,36
	06:00	12,85	8,53	4,32			1		1		4,49
	07:00	14,67	10,09	4,58			1		1		4,99
	08:00	15,74	11,10	4,64			1	1	1		5,28
	09:00	16,60	11,45	5,16			1	1	1		5,81
	10:00	16,68	11,69	4,99			1	1	1		5,83
	11:00	16,72	11,84	4,89			1	1	1		5,85
	12:00	17,47	12,65	4,82			1	1	1		6,11
	13:00	17,90	13,64	4,26			1	1	1		6,26
	14:00	17,60	13,80	3,80			1	1	1		6,07
	15:00	17,12	12,67	4,45		1		1	1		5,99
	16:00	17,06	12,46	4,60		1		1	1		5,96
	17:00	18,03	13,27	4,75		1		1	1		6,30
	18:00	19,16	14,59	4,57		1		1	1		6,70
	19:00	19,31	15,45	3,86	1	1			1		5,29
	20:00	19,34	15,82	3,53	1	1			1		6,18
	21:00	19,73	16,35	3,38	1	1			1		6,92
	22:00	18,55	15,26	3,29	1	1			1		6,51
	23:00	16,92	13,22	3,70	1	1			1		5,52

Στο διάστημα 00:00 με 00:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης