

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,31	11,00	3,31		1			1		3,70
	01:00	12,60	8,70	3,90		1			1		4,41
	02:00	12,80	8,61	4,19		1			1		4,48
	03:00	12,43	8,22	4,22		1			1		4,36
	04:00	12,23	8,15	4,08		1			1		4,27
	05:00	12,51	8,12	4,39		1			1		4,38
	06:00	13,78	9,16	4,62		1			1		4,82
	07:00	16,18	10,86	5,32		1			1		5,57
	08:00	17,70	11,58	6,12		1				1	6,19
	09:00	17,75	11,64	6,10		1				1	6,23
	10:00	16,80	10,93	5,87		1				1	5,88
	11:00	16,36	10,60	5,77		1				1	5,73
	12:00	16,34	10,83	5,51		1				1	5,71
	13:00	17,39	11,80	5,59		1				1	6,08
	14:00	17,21	11,46	5,76		1				1	6,03
	15:00	17,47	11,47	6,00		1				1	6,11
	16:00	18,91	12,35	6,56		1				1	6,61
	17:00	20,19	13,53	6,66		1				1	7,05
	18:00	22,34	16,20	6,15		1		1		1	7,80
	19:00	23,46	17,69	5,77		1		1		1	8,20
	20:00	23,10	17,62	5,48		1		1		1	8,08
	21:00	21,38	16,94	4,44		1		1		1	7,47
	22:00	18,89	14,62	4,27		1		1		1	5,59
	23:00	16,40	12,66	3,73		1		1		1	4,83

Το ΑΠ ΚΑΜΜΝΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης