

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	9,98	7,48	2,50	1				1		3,26
	01:00	8,90	7,29	1,61	1				1		2,17
	02:00	9,09	7,28	1,81	1				1		2,36
	03:00	8,72	7,28	1,44	1				1		2,00
	04:00	8,58	7,33	1,25	1				1		1,77
	05:00	8,65	7,30	1,36	1				1		1,95
	06:00	9,29	7,57	1,72	1				1		2,59
	07:00	10,52	7,78	2,74	1				1		3,78
	08:00	10,51	7,50	3,01	1				1		3,81
	09:00	10,39	7,56	2,83	1				1		3,74
	10:00	9,43	7,41	2,02	1				1		3,25
	11:00	9,48	7,54	1,95	1				1		3,26
	12:00	9,93	7,76	2,16	1				1		3,66
	13:00	9,76	7,58	2,18	1				1		2,99
	14:00	9,41	7,37	2,05	1				1		2,71
	15:00	9,19	7,68	1,51	1				1		2,47
	16:00	10,33	7,33	3,00	1				1		3,58
	17:00	11,56	7,91	3,66	1				1		4,24
	18:00	13,23	9,44	3,80	1				1		5,00
	19:00	14,69	10,64	4,05	1				1		5,57
	20:00	14,47	10,33	4,14	1				1		5,49
	21:00	13,41	9,66	3,75	1				1		5,12
	22:00	12,05	8,89	3,17	1				1		4,64
	23:00	10,89	7,99	2,91	1				1		4,01

ο ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης