

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 12 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	13,21	13,10	0,11	1		1		1		1,81
	01:00	11,67	11,67	0,00		1	1				2,56
	02:00	11,57	11,57	0,00		1	1				3,30
	03:00	11,18	11,18	0,00		1	1				2,91
	04:00	10,50	10,43	0,07		1	1				2,24
	05:00	10,71	10,60	0,10		1	1				2,42
	06:00	11,45	11,32	0,13		1	1				3,14
	07:00	12,72	12,60	0,12		1	1				3,59
	08:00	13,40	13,15	0,25			1			1	3,08
	09:00	13,65	12,87	0,79			1			1	3,29
	10:00	13,99	13,06	0,93			1			1	3,62
	11:00	14,38	13,26	1,12			1			1	3,97
	12:00	15,48	14,86	0,63			1			1	5,04
	13:00	16,12	15,45	0,67		1			1	1	3,03
	14:00	18,31	17,91	0,40		1			1	1	4,84
	15:00	15,38	15,18	0,20		1			1	1	2,00
	16:00	13,85	13,57	0,28		1	1		1		1,78
	17:00	15,79	15,66	0,13		1	1		1		4,28
	18:00	17,89	16,64	1,25		1	1	1	1		3,95
	19:00	18,38	16,16	2,22		1	1	1	1		3,66
	20:00	20,24	15,35	4,88		1	1	1	1		5,42
	21:00	19,12	13,89	5,23		1	1		1		6,61
	22:00	17,21	12,52	4,69		1	1		1		5,56
	23:00	15,16	10,75	4,41		1	1		1		4,24

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης