

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	10,36	7,46	2,90			1		1		2,59
	01:00	9,61	7,29	2,32			1		1		1,84
	02:00	9,32	7,34	1,98			1		1		1,62
	03:00	9,20	7,31	1,88			1		1		1,43
	04:00	9,41	6,49	2,92				1	1		2,73
	05:00	9,62	6,89	2,73				1	1		2,98
	06:00	10,18	7,73	2,45				1	1		3,44
	07:00	11,59	8,33	3,25				1	1		3,94
	08:00	12,35	8,85	3,50				1	1		4,21
	09:00	12,63	9,78	2,86			1		1		4,28
	10:00	11,86	9,53	2,32			1		1		4,10
	11:00	11,57	9,68	1,89			1		1		4,00
	12:00	11,65	9,83	1,83			1		1		4,03
	13:00	11,72	10,01	1,71			1		1		4,04
	14:00	11,44	9,66	1,77			1		1		3,93
	15:00	10,61	9,03	1,58			1		1		3,23
	16:00	10,60	9,61	0,99			1		1		3,21
	17:00	11,61	10,86	0,75			1	1	1		2,62
	18:00	13,20	11,44	1,77			1	1	1		2,63
	19:00	14,40	12,06	2,35			1	1	1		3,79
	20:00	15,47	14,22	1,25			1	1	1		4,97
	21:00	15,25	14,07	1,18			1	1	1		4,80
	22:00	13,59	12,38	1,21			1	1	1		3,16
	23:00	11,74	10,50	1,24			1	1	1		1,22

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης