

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,81	9,59	4,23	1	1					4,40
	01:00	12,34	8,41	3,93	1	1					3,86
	02:00	12,60	8,74	3,85	1	1					3,79
	03:00	12,31	8,57	3,73	1	1					3,70
	04:00	12,07	8,57	3,50	1	1					3,62
	05:00	12,51	9,22	3,29	1	1					3,76
	06:00	14,25	10,32	3,93	1	1					4,74
	07:00	17,26	12,73	4,52	1	1					5,31
	08:00	17,98	15,07	2,91	1				1	1	3,62
	09:00	18,13	14,70	3,43	1				1	1	4,71
	10:00	17,02	14,49	2,52	1				1	1	3,64
	11:00	16,11	14,43	1,68	1				1	1	2,70
	12:00	15,85	14,78	1,07	1				1	1	2,44
	13:00	15,63	14,37	1,26	1				1	1	2,21
	14:00	15,49	14,19	1,30	1				1	1	2,08
	15:00	16,29	15,00	1,29	1				1	1	2,83
	16:00	18,00	16,72	1,28	1				1	1	4,56
	17:00	19,51	17,83	1,67	1				1	1	6,05
	18:00	22,56	21,16	1,40	1			1	1	1	7,01
	19:00	23,75	22,72	1,03	1			1	1	1	7,16
	20:00	23,41	22,79	0,62	1			1	1	1	6,86
	21:00	21,83	21,49	0,34	1			1	1	1	5,32
	22:00	19,81	19,69	0,11	1			1	1	1	3,29
	23:00	17,22	17,20	0,02	1				1	1	2,63

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης