

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	9,30	7,38	1,93	1				1		2,67
	01:00	8,36	7,36	1,00	1				1		1,70
	02:00	8,65	7,32	1,33	1				1		1,55
	03:00	8,50	7,29	1,20	1				1		1,22
	04:00	8,52	7,34	1,18	1				1		1,24
	05:00	8,23	7,30	0,93	1				1		1,50
	06:00	8,86	7,40	1,46	1				1		2,09
	07:00	10,02	7,52	2,50	1				1		3,27
	08:00	10,95	7,67	3,28	1				1		4,02
	09:00	10,83	8,23	2,59	1				1		4,15
	10:00	10,27	7,69	2,58	1				1		3,99
	11:00	10,33	7,68	2,65	1				1		4,02
	12:00	10,12	7,56	2,56	1				1		3,93
	13:00	10,16	7,49	2,67	1				1		3,46
	14:00	10,36	7,60	2,76	1				1		3,66
	15:00	9,97	7,64	2,33	1				1		3,23
	16:00	10,36	7,50	2,86	1				1		3,66
	17:00	11,54	8,44	3,10	1				1		4,22
	18:00	13,20	10,38	2,82	1				1		4,95
	19:00	14,47	10,93	3,54	1				1		5,45
	20:00	14,28	10,47	3,81	1				1		5,36
	21:00	13,06	9,87	3,20	1				1		4,94
	22:00	11,54	8,90	2,64	1				1		4,25
	23:00	10,73	8,52	2,22	1				1		2,96

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης