

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 13 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	13,39	8,62	4,77			1		1		4,50
	01:00	12,00	7,85	4,15			1		1		4,06
	02:00	11,64	7,87	3,77			1		1		3,83
	03:00	11,31	7,90	3,41			1		1		3,47
	04:00	10,70	7,30	3,40			1		1		2,72
	05:00	10,88	7,29	3,59			1		1		2,87
	06:00	11,53	7,35	4,18			1		1		3,48
	07:00	12,33	7,74	4,58			1		1		4,04
	08:00	12,78	9,13	3,65			1		1		3,23
	09:00	13,27	8,36	4,91			1		1		4,39
	10:00	13,14	8,15	5,00			1		1		4,38
	11:00	13,30	8,63	4,67			1		1		4,46
	12:00	13,23	8,56	4,68			1		1		4,51
	13:00	12,81	8,23	4,59			1		1		4,31
	14:00	11,66	7,52	4,14			1		1		3,72
	15:00	10,48	7,46	3,01			1		1		2,61
	16:00	10,72	7,52	3,20			1		1		2,90
	17:00	11,55	7,71	3,84			1		1		3,72
	18:00	13,55	8,74	4,80			1		1		4,54
	19:00	15,54	10,13	5,41			1		1		5,23
	20:00	18,11	12,19	5,92			1	1	1		6,13
	21:00	18,11	12,57	5,54			1	1	1		6,18
	22:00	16,39	11,28	5,11			1	1	1		5,48
	23:00	14,41	10,45	3,96			1	1	1		4,17

Η μονάδα G4 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 07:55 λόγω βλάβης της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης