

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 13 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	10,70	8,58	2,12				1	1		2,56
	01:00	9,93	7,47	2,46				1	1		3,24
	02:00	9,62	6,94	2,68				1	1		3,15
	03:00	9,40	6,74	2,66				1	1		2,91
	04:00	9,42	6,76	2,66				1	1		2,95
	05:00	9,68	6,75	2,93				1	1		3,18
	06:00	10,15	6,59	3,55				1	1		3,39
	07:00	11,84	7,98	3,86				1	1		4,00
	08:00	12,42	8,37	4,04				1	1		4,20
	09:00	12,60	8,68	3,92				1	1		4,26
	10:00	12,06	8,16	3,91				1	1		4,10
	11:00	11,74	8,02	3,73				1	1		3,97
	12:00	12,18	8,17	4,01				1	1		4,12
	13:00	12,06	8,28	3,77				1	1		4,10
	14:00	11,65	7,76	3,90		1			1		3,85
	15:00	10,59	7,29	3,30		1			1		2,89
	16:00	10,64	7,41	3,23		1			1		2,91
	17:00	11,47	7,73	3,74		1			1		3,71
	18:00	12,91	8,42	4,49		1			1		4,34
	19:00	14,10	9,21	4,89		1			1		4,74
	20:00	15,51	9,86	5,65		1			1		5,59
	21:00	15,33	9,55	5,78		1			1		5,70
	22:00	13,32	8,60	4,72		1			1		4,49
	23:00	11,80	7,69	4,11		1			1		3,92

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ Τα ΑΠ Μαραθόκαμπος, Πυθαγόρειο και Πυθαγόρειο 2 από τις 23:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης