

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	15,76	11,31	4,44		1	1				6,56
	01:00	14,46	10,84	3,62		1	1				5,60
	02:00	13,64	9,85	3,79		1	1				5,32
	03:00	13,11	9,42	3,69		1	1				5,13
	04:00	12,67	9,06	3,61		1	1				4,98
	05:00	12,53	9,12	3,41		1	1				4,56
	06:00	13,16	9,87	3,29		1	1				4,40
	07:00	14,81	11,31	3,49		1	1				4,87
	08:00	16,01	11,78	4,24			1			1	5,55
	09:00	16,51	12,01	4,49			1			1	6,06
	10:00	16,52	12,02	4,50			1			1	6,06
	11:00	17,03	12,11	4,92			1			1	6,24
	12:00	17,76	12,58	5,17			1			1	6,49
	13:00	18,33	12,65	5,67			1			1	6,69
	14:00	18,17	12,22	5,95			1			1	6,64
	15:00	17,24	11,53	5,71			1			1	6,33
	16:00	17,18	11,51	5,67			1			1	6,29
	17:00	18,21	12,33	5,89			1			1	6,64
	18:00	19,91	13,49	6,43			1			1	7,24
	19:00	20,41	14,81	5,59			1			1	6,98
	20:00	20,98	14,84	6,14			1		1	1	7,14
	21:00	20,49	14,19	6,30			1		1	1	7,41
	22:00	18,66	12,60	6,06			1		1	1	6,81
	23:00	16,84	11,49	5,35					1	1	6,19

Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:30 έως 21:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης