

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,79	14,79	0,00	1					1	1,43
	01:00	13,14	13,12	0,02	1					1	2,88
	02:00	13,17	13,16	0,01	1					1	2,89
	03:00	12,73	12,63	0,10	1					1	2,47
	04:00	12,42	12,37	0,05	1					1	2,13
	05:00	12,97	12,97	0,00	1					1	2,67
	06:00	14,37	14,37	0,00	1					1	4,05
	07:00	16,92	16,92	0,00	1	1				1	3,76
	08:00	18,57	18,46	0,10	1	1				1	4,14
	09:00	20,19	19,83	0,36	1	1				1	5,77
	10:00	20,77	20,48	0,29	1	1				1	6,36
	11:00	20,21	19,88	0,33	1	1				1	1,48
	12:00	19,90	19,71	0,20	1	1				1	5,49
	13:00	20,34	19,69	0,65	1	1				1	5,95
	14:00	20,37	19,57	0,80	1	1				1	5,99
	15:00	19,91	18,75	1,16	1	1				1	5,51
	16:00	20,56	19,78	0,78	1	1				1	6,13
	17:00	21,27	20,71	0,56	1	1			1	1	3,74
	18:00	22,80	22,02	0,78	1	1			1	1	5,22
	19:00	22,91	21,82	1,08	1	1			1	1	5,38
	20:00	21,98	21,06	0,92	1	1			1	1	4,47
	21:00	20,02	19,54	0,48	1	1			1	1	2,53
	22:00	18,02	17,84	0,18	1	1			1	1	2,62
	23:00	16,11	15,90	0,22	1				1	1	2,72

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 11:00 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης