

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	12,38	8,76	3,62			1		1		4,00
	01:00	11,19	7,63	3,56			1		1		3,28
	02:00	10,91	7,38	3,52			1		1		2,89
	03:00	10,54	7,30	3,24			1		1		2,52
	04:00	10,13	7,38	2,75			1		1		2,11
	05:00	10,51	7,32	3,19			1		1		2,49
	06:00	11,36	7,84	3,52			1		1		3,32
	07:00	12,74	8,82	3,92			1		1		4,17
	08:00	13,38	9,30	4,08			1		1		4,46
	09:00	13,42	9,00	4,42			1		1		4,49
	10:00	12,68	8,58	4,10			1		1		4,27
	11:00	12,47	8,66	3,81			1		1		4,22
	12:00	11,78	7,87	3,90			1		1		3,98
	13:00	11,66	7,90	3,75			1		1		3,90
	14:00	11,51	7,83	3,68			1		1		3,77
	15:00	11,70	7,88	3,82			1		1		3,79
	16:00	12,17	7,62	4,55			1		1		4,03
	17:00	13,22	8,09	5,12			1		1		4,38
	18:00	14,55	9,26	5,29			1		1		4,87
	19:00	15,98	11,47	4,51		1	1		1		4,02
	20:00	17,99	11,93	6,06		1	1		1		5,88
	21:00	17,54	11,99	5,55		1	1		1		5,52
	22:00	15,77	11,10	4,66		1	1		1		4,36
	23:00	13,65	9,25	4,40			1		1		4,58

Η μονάδα G4 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία έως τις 14:30. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης