

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	10,62	7,59	3,03		1			1		3,00
	01:00	9,79	7,56	2,23	1				1		2,13
	02:00	9,46	7,53	1,93	1				1		1,69
	03:00	9,31	7,49	1,82	1				1		1,62
	04:00	9,37	7,53	1,84	1				1		1,58
	05:00	9,56	7,57	1,99	1				1		1,73
	06:00	10,18	7,53	2,65	1				1		2,36
	07:00	11,60	7,81	3,79	1				1		3,65
	08:00	12,31	8,02	4,30	1				1		4,10
	09:00	12,40	8,38	4,02				1	1		4,02
	10:00	12,03	7,95	4,09				1	1		4,01
	11:00	11,90	7,79	4,11				1	1		3,97
	12:00	11,65	7,61	4,04				1	1		3,87
	13:00	11,47	7,42	4,05				1	1		3,81
	14:00	11,38	7,31	4,07				1	1		3,78
	15:00	10,33	6,62	3,72				1	1		3,39
	16:00	10,28	6,70	3,58				1	1		3,35
	17:00	11,30	7,52	3,78				1	1		3,73
	18:00	13,00	8,73	4,27	1				1		4,23
	19:00	14,31	9,94	4,37	1				1		4,79
	20:00	15,98	11,25	4,73	1			1	1		5,04
	21:00	15,73	11,37	4,36	1			1	1		4,92
	22:00	13,76	10,89	2,87	1			1	1		3,17
	23:00	12,01	9,74	2,27	1			1	1		2,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΟΣ, ΠΥΘΑΡΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 έως τις 00:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης