

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	15,23	10,56	4,68					1	1	5,63
	01:00	14,09	9,56	4,53					1	1	5,09
	02:00	13,46	9,50	3,96					1	1	4,71
	03:00	12,96	9,09	3,87					1	1	4,19
	04:00	12,64	8,93	3,71					1	1	4,03
	05:00	12,29	8,91	3,38					1	1	3,59
	06:00	12,64	9,62	3,02					1	1	3,35
	07:00	13,83	10,37	3,46					1	1	4,26
	08:00	14,83	11,09	3,74					1	1	4,68
	09:00	15,77	10,87	4,90					1	1	5,78
	10:00	15,87	10,71	5,16					1	1	5,84
	11:00	16,46	11,12	5,34					1	1	6,05
	12:00	16,83	11,32	5,51					1	1	6,17
	13:00	17,34	11,83	5,51					1	1	6,34
	14:00	16,88	11,37	5,50					1	1	6,20
	15:00	16,10	10,79	5,30					1	1	5,91
	16:00	16,16	10,84	5,32					1	1	5,93
	17:00	16,90	11,39	5,51					1	1	6,18
	18:00	18,20	12,26	5,93					1	1	6,64
	19:00	18,77	12,67	6,10				1	1	1	6,84
	20:00	19,11	13,01	6,09				1	1	1	6,96
	21:00	19,22	13,17	6,05				1	1	1	7,01
	22:00	17,83	12,24	5,59			1	1	1		6,49
	23:00	16,03	11,05	4,98			1	1	1		5,83

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης