

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,16	11,86	0,30					1	1	2,02
	01:00	11,01	10,74	0,27					1	1	1,71
	02:00	11,25	10,90	0,35					1	1	1,97
	03:00	10,72	10,44	0,28					1	1	1,44
	04:00	10,51	10,51	0,00					1	1	1,22
	05:00	10,87	10,87	0,00					1	1	1,57
	06:00	11,92	11,92	0,00					1	1	2,59
	07:00	14,23	14,18	0,05		1			1	1	3,18
	08:00	15,93	15,72	0,22		1			1	1	2,39
	09:00	16,11	15,62	0,48	1				1	1	2,69
	10:00	14,36	13,62	0,74	1				1	1	1,85
	11:00	15,34	14,30	1,04		1			1	1	1,76
	12:00	15,60	14,08	1,52		1			1	1	1,99
	13:00	16,23	14,37	1,86		1			1	1	2,49
	14:00	15,90	14,10	1,81		1			1	1	2,31
	15:00	15,99	14,10	1,88		1			1	1	2,37
	16:00	17,20	14,82	2,38		1			1	1	3,23
	17:00	19,35	17,16	2,19		1			1	1	4,23
	18:00	20,73	18,02	2,71		1			1	1	5,22
	19:00	20,78	17,97	2,81		1			1	1	5,40
	20:00	20,33	17,94	2,38		1			1	1	4,87
	21:00	18,92	17,05	1,87		1			1	1	3,89
	22:00	16,78	15,36	1,42		1			1	1	2,60
	23:00	14,34	13,41	0,93		1			1	1	1,42

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 10:25 λόγω βλάβης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης