

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,17	13,94	0,23	1					1	2,90
	01:00	12,82	12,55	0,28	1					1	2,56
	02:00	13,05	12,87	0,18	1					1	2,79
	03:00	12,56	12,47	0,10	1					1	2,32
	04:00	12,12	12,08	0,03	1					1	1,86
	05:00	12,37	12,02	0,35	1					1	2,09
	06:00	12,71	12,21	0,49	1					1	2,43
	07:00	14,11	13,83	0,28	1					1	3,79
	08:00	16,27	16,18	0,10	1				1	1	4,02
	09:00	18,28	17,81	0,47	1				1	1	4,82
	10:00	20,08	19,71	0,37	1				1	1	6,09
	11:00	21,28	21,01	0,27	1			1	1	1	4,70
	12:00	21,68	21,47	0,21	1			1	1	1	5,12
	13:00	21,33	20,96	0,37	1			1	1	1	4,79
	14:00	20,43	20,01	0,42	1			1	1	1	3,88
	15:00	19,73	19,02	0,71	1			1	1	1	3,16
	16:00	19,49	18,86	0,64	1			1	1	1	2,94
	17:00	19,57	18,81	0,76	1			1	1	1	2,98
	18:00	21,23	20,39	0,83	1			1	1	1	4,63
	19:00	21,93	21,40	0,53	1			1	1	1	5,36
	20:00	21,37	20,35	1,03	1			1	1	1	4,83
	21:00	19,83	19,14	0,69	1			1	1	1	3,29
	22:00	17,90	17,13	0,77	1			1	1	1	3,62
	23:00	15,89	14,87	1,03				1	1	1	3,49

Κατά το διάστημα 22:00 με 22:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης