

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	11,71	8,09	3,62			1		1		3,80
	01:00	10,70	7,95	2,75			1		1		2,99
	02:00	10,60	8,18	2,42			1		1		3,11
	03:00	10,25	9,72	0,53			1		1		2,96
	04:00	9,73	9,59	0,15			1		1		2,46
	05:00	10,16	10,09	0,07			1		1		2,86
	06:00	10,95	10,73	0,22			1		1		3,62
	07:00	12,44	12,22	0,22			1		1		3,28
	08:00	12,75	12,63	0,12					1	1	3,46
	09:00	12,72	12,57	0,15					1	1	3,44
	10:00	11,79	10,86	0,93					1	1	2,44
	11:00	11,58	10,28	1,29					1	1	2,21
	12:00	11,27	9,97	1,30					1	1	1,87
	13:00	11,31	9,75	1,56					1	1	1,92
	14:00	10,75	9,37	1,38					1	1	1,38
	15:00	10,64	9,31	1,33					1	1	1,15
	16:00	11,07	9,62	1,44					1	1	1,60
	17:00	11,84	10,07	1,77					1	1	2,25
	18:00	12,95	10,77	2,18					1	1	3,47
	19:00	14,20	11,63	2,57					1	1	4,50
	20:00	16,83	14,21	2,62				1	1	1	4,03
	21:00	16,67	14,01	2,66				1	1	1	4,11
	22:00	15,41	12,84	2,57			1	1	1		2,92
	23:00	13,39	10,95	2,44			1	1	1		3,27

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης