

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	10,73	9,07	1,66				1	1		2,43
	01:00	10,02	8,08	1,95				1	1		3,44
	02:00	9,60	7,58	2,02				1	1		3,11
	03:00	9,43	6,81	2,61				1	1		2,86
	04:00	9,41	6,65	2,76				1	1		2,83
	05:00	9,70	6,62	3,08				1	1		3,10
	06:00	10,31	6,97	3,34				1	1		3,48
	07:00	11,76	8,07	3,69				1	1		3,95
	08:00	12,29	9,00	3,30	1				1		3,95
	09:00	12,34	9,27	3,07	1				1		4,19
	10:00	11,61	9,55	2,06	1				1		3,93
	11:00	11,37	9,58	1,78	1				1		3,83
	12:00	11,64	10,43	1,21	1				1		4,02
	13:00	11,59	10,16	1,43	1				1		4,00
	14:00	11,16	10,15	1,01	1				1		3,77
	15:00	10,41	9,86	0,54	1				1		3,10
	16:00	10,33	9,93	0,40	1				1		2,98
	17:00	11,57	11,39	0,18	1	1			1		1,57
	18:00	13,12	13,07	0,05	1	1			1		1,66
	19:00	14,34	14,28	0,06	1	1			1		2,89
	20:00	15,76	15,72	0,04	1	1			1		4,31
	21:00	15,58	15,47	0,11	1	1			1		4,14
	22:00	13,66	13,35	0,31	1	1			1		2,24
	23:00	11,94	11,57	0,36	1	1			1		0,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης