

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	14,42	10,42	4,00			1		1		4,98
	01:00	13,19	8,93	4,26			1		1		4,90
	02:00	12,47	8,58	3,89			1		1		4,65
	03:00	11,89	8,08	3,81			1		1		4,44
	04:00	11,71	7,72	3,98			1		1		4,38
	05:00	11,59	7,60	3,99			1		1		4,33
	06:00	11,85	7,75	4,10			1		1		4,42
	07:00	12,72	8,47	4,25			1		1		4,73
	08:00	13,29	8,97	4,31			1		1		4,91
	09:00	13,89	9,35	4,54			1		1		5,13
	10:00	14,28	9,81	4,47			1		1		5,27
	11:00	14,92	11,17	3,75			1	1	1		5,29
	12:00	15,16	11,04	4,12			1	1	1		5,52
	13:00	15,18	10,36	4,82			1	1	1		5,54
	14:00	14,41	10,32	4,09			1	1	1		4,80
	15:00	13,89	9,82	4,06					1	1	4,83
	16:00	13,80	9,52	4,28					1	1	5,10
	17:00	14,72	10,11	4,61					1	1	5,41
	18:00	16,20	11,13	5,07					1	1	5,94
	19:00	17,05	11,74	5,32					1	1	6,25
	20:00	17,39	11,92	5,47					1	1	6,36
	21:00	17,75	12,17	5,58					1	1	6,50
	22:00	16,59	11,41	5,18					1	1	6,10
	23:00	14,92	10,51	4,41					1	1	5,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης