

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,24	10,95	1,29		1			1		2,67
	01:00	12,22	11,00	1,22		1			1		2,53
	02:00	12,74	11,99	0,75		1			1		2,34
	03:00	12,15	11,71	0,44		1			1		1,94
	04:00	11,53	10,67	0,86		1			1		2,08
	05:00	12,18	11,30	0,89		1			1		2,27
	06:00	13,29	12,19	1,10		1				1	2,22
	07:00	15,56	13,89	1,67		1				1	3,26
	08:00	17,50	16,27	1,23		1				1	3,79
	09:00	17,17	15,28	1,90		1				1	4,07
	10:00	16,54	14,04	2,50		1				1	4,18
	11:00	15,73	13,06	2,67		1				1	3,95
	12:00	14,80	12,34	2,47		1				1	3,44
	13:00	14,23	10,84	3,40		1				1	3,75
	14:00	13,99	10,69	3,30		1				1	3,61
	15:00	15,33	12,04	3,28		1				1	3,70
	16:00	17,26	12,42	4,84		1				1	5,63
	17:00	18,82	14,20	4,62		1			1	1	5,28
	18:00	20,48	15,44	5,04		1			1	1	6,18
	19:00	20,86	15,41	5,46		1			1	1	6,62
	20:00	20,37	15,01	5,36		1			1	1	6,33
	21:00	18,64	13,94	4,70		1			1	1	5,14
	22:00	16,72	12,00	4,72					1	1	5,95
	23:00	14,48	9,28	5,21					1	1	5,34

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης