

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,03	13,44	0,59				1	1	1	1,83
	01:00	12,47	11,76	0,71					1	1	3,20
	02:00	12,60	12,13	0,47					1	1	3,31
	03:00	12,07	11,77	0,30					1	1	2,80
	04:00	11,69	11,40	0,29					1	1	2,40
	05:00	11,76	11,50	0,26					1	1	2,47
	06:00	11,87	11,43	0,43					1	1	2,56
	07:00	12,81	12,47	0,34	1				1	1	0,97
	08:00	14,31	14,21	0,10	1				1	1	0,86
	09:00	14,38	14,14	0,24	1				1	1	0,94
	10:00	15,02	14,19	0,82	1				1	1	1,61
	11:00	15,65	14,23	1,41	1				1	1	2,20
	12:00	16,90	15,01	1,89	1				1	1	3,45
	13:00	17,20	16,09	1,11	1				1	1	3,79
	14:00	16,59	15,29	1,30	1				1	1	3,20
	15:00	16,66	14,93	1,73	1				1	1	3,22
	16:00	17,45	15,38	2,06	1				1	1	4,01
	17:00	17,91	15,00	2,92	1				1	1	4,47
	18:00	19,25	15,68	3,57	1				1	1	5,80
	19:00	20,14	15,74	4,40	1				1	1	6,73
	20:00	19,41	14,06	5,34	1				1	1	6,02
	21:00	17,71	12,46	5,25					1	1	6,51
	22:00	15,76	10,97	4,78					1	1	5,53
	23:00	14,10	9,91	4,20					1	1	4,75

Κατά το διάστημα 21:00 με 21:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12. Κατά το διάστημα 07:00 έως 21:00, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης