

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	11,41	8,75	2,65			1		1		3,85
	01:00	10,26	7,64	2,62			1		1		2,81
	02:00	10,16	7,64	2,52			1		1		2,61
	03:00	9,91	7,60	2,31			1		1		2,37
	04:00	9,48	7,26	2,22			1		1		2,01
	05:00	9,82	7,27	2,54			1		1		2,23
	06:00	10,40	7,43	2,97			1		1		2,85
	07:00	11,38	9,64	1,74			1		1		3,88
	08:00	11,74	9,93	1,82			1		1		4,08
	09:00	11,68	9,59	2,09			1		1		3,14
	10:00	11,25	8,93	2,32			1		1		3,79
	11:00	10,93	8,63	2,30			1		1		3,47
	12:00	10,79	8,04	2,75			1		1		3,24
	13:00	10,58	8,04	2,53			1		1		3,10
	14:00	10,15	7,83	2,31			1		1		2,63
	15:00	9,72	7,57	2,15			1		1		2,16
	16:00	9,87	7,89	1,98			1		1		2,35
	17:00	10,73	8,45	2,27			1		1		3,22
	18:00	12,10	9,49	2,61			1		1		4,13
	19:00	13,49	11,77	1,72	1		1		1		1,95
	20:00	15,64	12,79	2,85	1		1		1		3,87
	21:00	15,50	12,49	3,00	1		1		1		3,75
	22:00	14,00	11,72	2,29	1		1		1		2,30
	23:00	12,36	8,60	3,76			1		1		4,14

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης