

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	10,65	9,75	0,90		1			1		1,78
	01:00	9,82	8,37	1,45		1			1		2,40
	02:00	9,35	7,85	1,50		1			1		1,91
	03:00	9,25	8,77	0,48		1			1		1,93
	04:00	9,33	7,91	1,42		1			1		1,91
	05:00	9,50	7,60	1,90		1			1		1,90
	06:00	9,99	7,69	2,30		1			1		2,19
	07:00	11,32	7,90	3,42		1			1		3,43
	08:00	12,43	8,70	3,73		1			1		4,13
	09:00	12,37	8,64	3,73		1			1		4,12
	10:00	12,42	8,35	4,08		1			1		4,12
	11:00	12,26	7,78	4,48		1			1		4,07
	12:00	11,79	8,64	3,15	1	1			1		2,59
	13:00	12,57	11,84	0,73		1		1	1		1,40
	14:00	11,69	11,55	0,14		1		1	1		1,29
	15:00	11,12	11,06	0,07		1		1	1		0,69
	16:00	10,44	10,37	0,07		1		1	1		0,25
	17:00	11,97	10,59	1,39		1		1	1		1,05
	18:00	13,26	10,59	2,67		1		1	1		2,22
	19:00	13,93	10,53	3,40		1		1	1		2,89
	20:00	15,72	11,11	4,61		1		1	1		4,68
	21:00	15,28	11,18	4,11		1		1	1		4,29
	22:00	13,56	10,53	3,03		1		1	1		2,60
	23:00	11,98	8,48	3,49				1	1		3,05

Μερική διακοπή στις 12:30 και στις 13:00, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:00 με 17:00. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης