ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	13,42	9,53	3,89			1		1		4,92
	01:00	12,33	8,47	3,86			1		1		4,60
	02:00	11,74	8,00	3,74			1		1		4,39
	03:00	11,40	7,69	3,71			1		1		4,27
	04:00	11,31	7,53	3,78			1		1		4,24
	05:00	11,33	7,39	3,94			1		1		4,25
	06:00	12,08	7,93	4,14			1		1		4,49
	07:00	13,56	9,14	4,42			1		1		5,01
	08:00	14,35	9,99	4,35					1	1	5,23
	09:00	15,02	10,19	4,83					1	1	5,54
	10:00	15,04	10,01	5,03					1	1	5,55
	11:00	14,95	10,17	4,78					1	1	5,51
	12:00	15,37	10,41	4,96					1	1	5,65
	13:00	16,15	11,37	4,78					1	1	5,64
	14:00	15,80	11,06	4,73					1	1	5,53
	15:00	15,04	10,44	4,60					1	1	5,27
	16:00	14,82	10,26	4,56					1	1	5,18
	17:00	15,91	10,70	5,21					1	1	5,55
	18:00	17,33	11,69	5,65					1	1	6,06
	19:00	18,10	12,35	5,75					1	1	6,34
	20:00	18,57	12,93	5,64			1			1	6,32
	21:00	18,80	13,23	5,58			1			1	6,59
	22:00	17,20	12,64	4,56			1			1	6,03
	23:00	15,42	11,44	3,98			1			1	5,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης