

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,48	9,18	3,30					1	1	3,49
	01:00	11,55	7,24	4,31				1	1		5,01
	02:00	11,67	7,09	4,58				1	1		5,61
	03:00	11,25	7,12	4,12				1	1		5,24
	04:00	10,78	6,77	4,01				1	1		4,75
	05:00	11,19	6,93	4,27				1	1		5,15
	06:00	12,87	8,43	4,44					1	1	4,46
	07:00	15,21	10,24	4,97					1	1	4,89
	08:00	16,28	13,08	3,20					1	1	4,95
	09:00	16,28	13,89	2,39				1	1	1	4,07
	10:00	15,71	13,18	2,53				1	1	1	3,28
	11:00	14,70	12,02	2,68					1	1	4,03
	12:00	14,60	10,43	4,17					1	1	5,10
	13:00	14,60	10,28	4,32					1	1	5,11
	14:00	14,27	10,33	3,94					1	1	4,93
	15:00	15,34	10,91	4,43					1	1	5,33
	16:00	16,86	11,84	5,02					1	1	5,89
	17:00	18,89	13,58	5,31				1	1	1	6,26
	18:00	20,30	14,36	5,95				1	1	1	7,10
	19:00	20,20	13,43	6,77				1	1	1	7,06
	20:00	19,70	13,16	6,54				1	1	1	6,90
	21:00	18,49	12,74	5,75				1	1	1	6,05
	22:00	16,66	12,31	4,35	1			1	1		5,30
	23:00	14,54	10,72	3,82	1			1	1		4,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:20 με 18:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης