

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,19	9,34	2,85					1	1	2,93
	01:00	11,35	9,33	2,02					1	1	2,05
	02:00	11,38	9,28	2,10					1	1	2,12
	03:00	11,26	9,42	1,84					1	1	1,96
	04:00	11,22	10,04	1,18					1	1	1,94
	05:00	11,55	10,77	0,78					1	1	2,24
	06:00	12,55	11,59	0,95					1	1	3,24
	07:00	15,26	14,45	0,81	1				1	1	3,56
	08:00	16,78	15,76	1,02	1				1	1	3,35
	09:00	17,40	16,56	0,84	1				1	1	3,96
	10:00	17,21	16,51	0,70	1				1	1	3,80
	11:00	17,38	16,23	1,15	1				1	1	3,95
	12:00	18,02	16,40	1,62	1				1	1	4,60
	13:00	16,72	14,81	1,91	1				1	1	3,35
	14:00	16,11	13,86	2,25	1				1	1	2,73
	15:00	16,14	13,87	2,27	1				1	1	2,68
	16:00	17,34	14,60	2,74	1				1	1	3,91
	17:00	17,70	15,12	2,58	1				1	1	4,26
	18:00	19,65	17,18	2,47	1				1	1	6,15
	19:00	20,73	19,68	1,05	1	1				1	6,20
	20:00	20,38	19,77	0,61	1	1				1	6,00
	21:00	19,06	18,74	0,32	1	1				1	4,71
	22:00	16,78	16,48	0,30	1	1				1	2,45
	23:00	14,75	14,75	0,00	1	1				1	0,50

Κατά το διάστημα 00:00 με 03:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης