

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	8,01	6,69	1,31				1	1		2,31
	01:00	8,00	6,68	1,32				1	1		1,91
	02:00	8,10	6,85	1,25				1	1		1,99
	03:00	8,20	7,15	1,05				1	1		1,98
	04:00	8,15	7,39	0,75				1	1		1,95
	05:00	8,32	7,57	0,75				1	1		2,15
	06:00	8,44	7,50	0,94				1	1		2,47
	07:00	9,75	8,64	1,11				1	1		3,28
	08:00	10,36	9,55	0,82	1				1		3,22
	09:00	11,00	10,20	0,80	1				1		3,72
	10:00	11,59	11,05	0,54	1				1		3,54
	11:00	11,13	10,16	0,96					1	1	1,91
	12:00	11,33	10,28	1,06					1	1	2,08
	13:00	11,68	11,11	0,58					1	1	2,39
	14:00	10,51	10,26	0,25					1	1	1,25
	15:00	9,92	9,76	0,16					1	1	0,63
	16:00	9,88	9,81	0,07					1	1	0,56
	17:00	11,04	10,91	0,12					1	1	1,72
	18:00	13,08	12,99	0,09					1	1	3,74
	19:00	14,94	14,79	0,15	1				1	1	1,99
	20:00	15,02	14,91	0,11		1			1	1	2,33
	21:00	13,67	13,47	0,19		1			1	1	4,08
	22:00	12,21	12,14	0,07					1	1	2,99
	23:00	10,78	10,77	0,01					1	1	1,55

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης