

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	10,83	7,81	3,02			1		1		3,24
	01:00	9,71	7,71	2,00			1		1		2,19
	02:00	9,42	7,69	1,73			1		1		1,91
	03:00	9,26	7,64	1,62			1		1		1,82
	04:00	9,01	7,55	1,46			1		1		1,60
	05:00	9,30	7,69	1,62			1		1		1,90
	06:00	9,98	8,78	1,20			1		1		2,63
	07:00	10,82	10,39	0,44			1		1		3,46
	08:00	11,45	11,25	0,20			1		1		4,01
	09:00	11,34	11,20	0,14	1		1				2,77
	10:00	10,96	10,91	0,05	1		1				2,71
	11:00	10,85	10,85	0,00	1		1				2,58
	12:00	10,67	10,67	0,00	1		1				2,39
	13:00	11,00	11,00	0,00	1		1				2,71
	14:00	10,93	10,93	0,00	1		1				2,68
	15:00	10,25	10,24	0,02	1		1				2,02
	16:00	10,33	10,23	0,10	1		1				2,05
	17:00	10,70	10,42	0,28	1		1				2,38
	18:00	12,10	11,69	0,41	1		1		1		1,46
	19:00	13,38	13,09	0,29	1		1		1		1,90
	20:00	14,77	14,71	0,06	1		1		1		3,37
	21:00	14,14	14,06	0,08	1		1		1		2,75
	22:00	13,24	13,17	0,08	1		1		1		2,09
	23:00	12,21	12,11	0,10	1		1		1		2,30

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:10 με 18:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης