

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 17 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	10,82	6,70	4,11				1	1		3,58
	01:00	10,21	6,36	3,85				1	1		3,30
	02:00	9,77	6,34	3,43				1	1		2,85
	03:00	9,51	6,35	3,16				1	1		2,59
	04:00	9,56	6,35	3,21				1	1		2,63
	05:00	9,75	6,33	3,42				1	1		2,83
	06:00	9,96	6,42	3,54				1	1		3,03
	07:00	11,30	7,20	4,10				1	1		3,73
	08:00	12,96	8,35	4,61				1	1		4,34
	09:00	14,12	9,59	4,53		1			1		4,74
	10:00	14,65	10,14	4,51		1			1		4,98
	11:00	15,39	10,82	4,57		1			1		5,25
	12:00	15,87	12,43	3,44	1	1			1		4,15
	13:00	15,93	13,12	2,81		1		1	1		5,25
	14:00	14,91	12,36	2,55		1		1	1		4,33
	15:00	13,91	11,68	2,23		1		1	1		3,26
	16:00	13,42	11,87	1,54		1				1	2,76
	17:00	13,46	12,85	0,60		1				1	3,12
	18:00	14,46	13,87	0,59		1				1	4,11
	19:00	15,53	15,04	0,49		1		1		1	3,42
	20:00	16,78	16,34	0,44		1		1		1	3,24
	21:00	16,35	15,92	0,43		1		1		1	2,91
	22:00	14,57	14,25	0,32		1		1		1	1,48
	23:00	12,86	12,62	0,23	1	1		1			1,44

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης