

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	13,75	10,68	3,08					1	1	3,96
	01:00	12,58	8,61	3,98			1		1		4,41
	02:00	11,99	8,30	3,68			1		1		4,20
	03:00	11,57	8,66	2,90			1		1		4,05
	04:00	11,34	8,45	2,89			1		1		3,96
	05:00	11,44	8,26	3,18			1		1		4,00
	06:00	12,23	8,85	3,37			1		1		4,26
	07:00	14,05	9,94	4,11			1		1		5,14
	08:00	15,67	11,76	3,90					1	1	5,47
	09:00	16,42	12,23	4,19					1	1	5,74
	10:00	16,14	11,62	4,52					1	1	5,65
	11:00	16,07	11,50	4,56					1	1	5,63
	12:00	16,36	11,60	4,76					1	1	5,72
	13:00	17,09	11,89	5,20					1	1	5,97
	14:00	16,63	11,34	5,29					1	1	5,82
	15:00	16,09	10,99	5,10					1	1	5,63
	16:00	16,17	11,34	4,83					1	1	5,66
	17:00	17,29	12,39	4,90					1	1	6,03
	18:00	19,41	13,78	5,64				1	1	1	6,78
	19:00	20,01	13,88	6,13				1	1	1	7,00
	20:00	20,24	14,23	6,01				1	1	1	7,07
	21:00	20,40	14,36	6,04				1	1	1	7,15
	22:00	18,66	13,52	5,14				1	1	1	6,20
	23:00	16,85	12,78	4,07				1	1	1	5,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης