

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,72	8,96	3,76				1	1		4,20
	01:00	11,69	7,54	4,14				1	1		4,67
	02:00	11,87	7,69	4,18				1	1		4,74
	03:00	11,40	7,44	3,96				1	1		4,56
	04:00	11,13	6,78	4,34				1	1		4,37
	05:00	11,09	7,17	3,92				1	1		3,87
	06:00	12,06	8,41	3,65				1	1		3,81
	07:00	13,34	10,04	3,31					1	1	4,02
	08:00	14,51	10,64	3,88					1	1	5,07
	09:00	14,63	10,49	4,14					1	1	5,12
	10:00	14,25	10,16	4,09					1	1	4,92
	11:00	13,67	10,06	3,61					1	1	4,39
	12:00	13,20	9,94	3,26					1	1	3,91
	13:00	13,63	10,03	3,60					1	1	4,30
	14:00	13,76	9,46	4,30					1	1	4,45
	15:00	15,19	9,96	5,23					1	1	5,28
	16:00	16,78	10,84	5,94					1	1	5,87
	17:00	18,21	11,92	6,29		1				1	6,28
	18:00	19,63	13,62	6,00		1				1	6,86
	19:00	19,73	14,01	5,72		1				1	6,91
	20:00	19,02	13,24	5,78		1				1	6,66
	21:00	17,39	12,72	4,67		1				1	6,09
	22:00	15,95	11,63	4,32		1				1	5,52
	23:00	14,54	10,59	3,95		1			1		4,79

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης