

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,63	12,59	0,05	1					1	2,34
	01:00	11,48	11,48	0,00	1					1	1,20
	02:00	11,87	11,87	0,00	1					1	1,59
	03:00	11,41	11,41	0,00	1					1	1,15
	04:00	11,15	11,15	0,00	1					1	0,87
	05:00	11,47	11,47	0,00	1					1	1,16
	06:00	12,82	12,82	0,00	1					1	2,51
	07:00	15,17	15,17	0,00	1				1	1	3,35
	08:00	16,79	16,76	0,04	1				1	1	3,34
	09:00	17,23	17,23	0,00	1				1	1	3,81
	10:00	16,94	16,94	0,00	1				1	1	3,49
	11:00	17,22	17,22	0,00	1				1	1	3,79
	12:00	18,47	17,59	0,88	1				1	1	5,01
	13:00	18,26	17,83	0,44	1				1	1	4,86
	14:00	17,45	16,09	1,36	1				1	1	4,07
	15:00	17,34	14,62	2,73	1				1	1	3,92
	16:00	17,87	14,63	3,23	1				1	1	4,44
	17:00	18,24	14,72	3,53	1				1	1	4,82
	18:00	20,16	16,48	3,68	1				1	1	6,65
	19:00	20,86	16,86	4,00	1				1	1	7,29
	20:00	20,42	17,71	2,71	1				1	1	6,98
	21:00	19,31	16,98	2,33	1				1	1	5,93
	22:00	17,54	14,42	3,12	1				1	1	4,16
	23:00	15,19	12,25	2,94	1				1	1	4,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 07:50 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης