

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	9,74	9,69	0,05		1			1		1,42
	01:00	8,10	7,68	0,42		1			1		1,19
	02:00	8,50	7,52	0,98		1			1		1,31
	03:00	8,66	7,67	0,99		1			1		1,38
	04:00	8,57	7,74	0,83		1			1		1,30
	05:00	8,62	7,77	0,85		1			1		1,41
	06:00	9,06	7,92	1,13		1			1		1,88
	07:00	9,49	8,11	1,38		1			1		2,55
	08:00	9,35	8,06	1,29		1			1		2,47
	09:00	9,33	8,08	1,25		1			1		2,44
	10:00	9,37	7,72	1,65		1			1		2,07
	11:00	8,96	7,36	1,60		1			1		1,67
	12:00	9,52	7,65	1,87		1			1		2,22
	13:00	10,18	7,94	2,24		1			1		2,89
	14:00	10,51	8,19	2,31		1			1		3,21
	15:00	10,00	7,82	2,19	1				1		2,60
	16:00	10,49	7,63	2,87	1				1		3,17
	17:00	12,35	8,83	3,52	1				1		4,31
	18:00	14,23	9,52	4,70	1				1		4,96
	19:00	15,57	10,17	5,39	1				1		5,45
	20:00	15,21	10,23	4,98	1				1		5,33
	21:00	14,08	9,76	4,32	1				1		4,94
	22:00	12,63	8,39	4,24	1				1		4,43
	23:00	11,16	7,62	3,53	1				1		3,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης